

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 32-19-21, E-mail:ugps@tv.com.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, тел. 66-68-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 69/1/15

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению

"Тверской геронтологический центр" (ГБУ «ТГЦ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору Никитина Д.В. от 26.04.18 г. № 69 ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч.00 мин. «05» апреля 2018 г. по 11 ч. 00 мин. «09» апреля 2018 г.

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка:

Главным государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по г. Твери Паалем Олегом Андреевичем:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

здания, помещений и территории ГБУ «ТГЦ», расположенных по адресу: г. Тверь; ул. М. Колева, дом 73, корпус А

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с начальником отделения (хозяйственного) ГБУ ТГЦ (ответственным за пожарную безопасность) Быстровой М.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Отсутствует декларация пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения "Тверской геронтологический центр"</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 64, ч. 1;</i>	<i>01.08.18</i>	
2.	<i>Отделка стен общего коридора 1-го этажа и зального помещения (столовой), выполнена из материалов с несоответствующими показателями по пожарной опасности (ПВХ панели)</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 134, табл. 28, табл. 3, табл. 29;</i>	<i>01.08.18</i>	
3.	<i>Помещения раздевалок на 1-ом этаже не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ч. 3, ст. 6; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2;</i>	<i>01.08.18</i>	

4.	Коридор 1-го этажа длиной более 60 метров не разделен перегородками 2-го типа	Основание: ФЗ 123 ст. 4, ч. 3, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3	01.08.18	
5.	Отсутствует акт проверки наружного противопожарного водоснабжения	Основание: ППР в РФ п. 55	01.08.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Твери
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Пааль О.А.
(подпись)

"09 " апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «ТГЦ» Быкова А.В.
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"09 " апреля 2018 г.